

総合カタログ2026年度版 正誤表

2026年9月24日時点

形式	THT/THTQ
ページ	D32
誤	デジタル変電所/IEC 61850 通信インターフェースユニット 通信インターフェースユニットとリモートIO機器/THT形・THTQ形伝送端子台を 組み合わせ、IEC 61850+助長化通信(HSR/PRP)を実現! 変電設備のデジタル化への適用に貢献いたします。
正	デジタル変電所/IEC 61850 通信インターフェースユニット 通信インターフェースユニットとリモートIO機器/THT形・THTQ形伝送端子台を 組み合わせ、IEC 61850+冗長化通信(HSR/PRP)を実現! 変電設備のデジタル化への適用に貢献いたします。